Brandskyddspolicy för Borås GIF Klubbstuga

1. Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att alla medlemmar, besökare och personal i Borås GIF Klubbstuga vistas i en trygg och säker miljö. Policyn ska minimera risker för brand och ge tydliga rutiner för hur man agerar vid en eventuell brand.

2. Ansvar

- **Styrelsen för Borås GIF** har det övergripande ansvaret för brandskyddet i klubbstugan.
- **Utsedd brandskyddsansvarig** ansvarar för att rutiner följs, att utrustning underhålls och att övningar genomförs.
- **Alla medlemmar och besökare** ska känna till utrymningsvägar och följa de instruktioner som ges i händelse av brand.

3. Brandutrustning i klubbstugan

- Brandsläckare (placerade på varje våning)
- Brandfilt (placerad i köket)
- Brandvarnare (täcker hela byggnaden)
- Brandposter (en per våning)
- Utrymningstavla (vid huvudentrén)

All utrustning ska vara lättillgänglig, väl uppmärkt och kontrollerad minst en gång per år.

Krisplan vid brand

1. Upptäckt av brand

Larma **112** och uppge:

- Adress till klubbstugan
- Vad som hänt
- Om personer är kvar i byggnaden

2. Utrymning

- Följ markerade utrymningsvägar till **samlingsplatsen framför stugan**.
- Hjälp barn, äldre och rörelsehindrade i första hand.
- Stäng dörrar bakom er för att hindra spridning av rök och brand.

3. Samlingsplats

- Alla samlas framför stugan.
- Ansvarig ledare/motsvarande gör ett snabbt upprop för att säkerställa att ingen saknas.

4. Räddningsinsats

Endast om det kan ske utan risk för liv får branden bekämpas med:

- Brandsläckare
- Brandposter
- Brandfilt

5. Information

- Krisledaren ansvarar för kontakt med räddningstjänst och polis.
- Ingen får återvända in i byggnaden innan räddningstjänsten meddelat att det är säkert.

Checklista – Förebyggande brandskyddsarbete

Kvartals kontroll

- Kontrollera att brandlarm fungerar (testknapp).
- Kontrollera att brandsläckare och brandposter är tillgängliga och oskadade.
- Kontrollera att brandfilt är på plats.
- Säkerställ att utrymningsvägar är fria från hinder.
- Kontrollera att nödutgångsskyltar och belysning fungerar.

Årlig kontroll

- Brandsläckare kontrolleras av behörig firma.
- Brandvarnare testas.
- Utrymningsövning genomförs och dokumenteras.
- Uppdatera och kommunicera krisplanen till medlemmarna.

Löpande ansvar

- Inga levande ljus eller öppen eld får lämnas utan uppsikt.
- Elektriska apparater ska stängas av efter användning.
- Alla som vistas i klubbstugan ska känna till samlingsplatsen framför dammen.